















LEGENDA GERAL						
SIMBOLIA		DESCRIÇÃO				
		PONTO DE ILUMINAÇÃO – A DEFINIR MODELO				
		TOMADA DUPLA 2P+T PARA CAIXA 4X2" H=40CM				
		TOMADA DUPLA 2P+T PARA CAIXA 4X2" H=120CM				
		TOMADA DUPLA 2P+T PARA CAIXA 4X2" H=VERIFICAR EQUIPAMENTO				
		CURVA PARA ELETROCALHA PERFURADA – 100x100mm – ELÉTRICA				
		SAIDA LATERAL DE ELETRODUTO				
		TÊ PARA ELETROCALHA PERFURADA – 100x100mm – ELÉTRICA				
		ELETROCALHA PERFURADA – 100x100mm – ELÉTRICA				
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
		NEUTRO, FASE E TERRA				
		ELETRODUTO CORRUGADO EMBUTIDO OU AÇO GALVANIZADO APARENTE				
		ELETRODUTO CORRUGADO PISO				
NOTAS GERAIS						
1 – ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO #3/4"						
2 – OS PERCURSOS DOS ELETRODUTOS EM PLANTA BAIXA FORAM DISPOSTOS VISANDO UMA MELHOR LETURA DO PROJETO, NA FASE DE EXECUÇÃO DEVE-SE DAR PREFERENCIA AO TRAJETO MAIS RETILÍNEO POSSÍVEL, DESCONSIDERANDO-SE ASSIM, ALGUMAS DAS CURVAS AQUI MENCIONADAS.						
LEGENDA DE CABOS						
						
TÍTULO DO PROJETO:						
PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO E.M.E.I.E.F. ENY LEAL MACHADO						
TÍTULO DO DESENHO:						
DISTRIBUIÇÃO BAIXA TENSÃO - 1 PAVIMENTO						
ENDEREÇO DA OBRA: R. DIONÍSIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ DE IRUPÍ, 29398-000					LOCALIDADE: IRUPÍ - ES	
ZONAMENTO: -		COEF. DE APROV.: -	TAXA DE OCUPAÇÃO: -	DATA DO PROJETO: 06/03/2023	ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 04/08
USO DA EDIFICAÇÃO: USO PÚBLICO						REVISÃO N°: 00
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPÍ				CPF/CNPJ: -		
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO:				NOME DO PROFISSIONAL: GLEYDSON CAPAZ LIMA		
		CAU/CREA N°:		TELEFONE:		
		CREA-ES -046458/D.		(27)99776-6142		
		E-MAIL:		-		
		CADISTA:		-		
QUADRO DE ÁREAS (m²):				ASSINATURAS:		
				_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPÍ		
				_____ RESPONSÁVEL TÉCNICO		
ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE VISTORIA:				ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO:		